



#### Oznaczenia

C – ciepłomierz SUPERCAL 432 LBTTz przelicznikiem JS444 1,5 m<sup>3</sup>/h i czujnikami temperatury

ZK – zawór kulowy z końcówkami gwintowanymi DN 25

M – manometr 0 – 0,6 MPa

T – termometr 0 – 120 C

F – filtr siatkowy DN 25

INWESTOR: GMINA OPATÓW Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów		Skala	SPIN-B Ostrowiec
TEMAT: Projekt budowlany budynku wielorodzinnego socjalnego zlokalizowanego w Opatowie przy ul. Szerokiej. INSTALACJA C.O. – WĘZEL POMIAROWY		Nr rys. 6	
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis/Data
Instalacyjna	ANDRZEJ ZIELONKA	162/83,257 258/93	
Instalacyjna	JACEK ISKRA	asystent	