


Profil ciśn.

Podziątka 1:100/500



P.p.=207,00

Rzędna istniejącego terenu	215,77	215,80	215,35	217,10	217,10	215,80
Rzędna osi proj. rurociągu	214,88	215,00	214,05	215,70	215,70	214,40
Długość odcinka		50,00	50,00	5,00	5,00	
Proj. spadek rurociągu, odległość	0,67%	L=50,00	i=19,0 ‰ L=50,00	i=33,0 ‰ L=5,00	i=260,0 ‰ L=5,00	
Proj. średnica nominalna, materiał	ø200 PCV	DN110 PE				
Hektometr i odległości	3,00	50,00	10,00	5,00	10,00	

Inwestor: Gmina Opatów Pl. Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów		Skala 1:100 1:500		
Temat: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Profil ciśn. SR-P1 Opatów ul. Sempolowskiej				Nr rys. 4
				Data 2013
Branża	Projektant	Uprawnienia	Podpis	
Sanit.	Andrzej Zielonka	162/83,257,8/93		
Sanit. spr.	Grzegorz Domagański	SWK/0038/PWOS/10		