

PGKiM sp. z o.o.

27-500 Opatów

ul. Partyzantów 42, tel. (15) 868 27 87

Nr Ident. VAT 863-000-12-41

Opatów, 2013-05-29

L. Dz. 2444 ZWK/13/AK

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
27 – 500 Opatów
Pl. Obrońców Pokoju 34

**Dotyczy: warunków technicznych na wykonanie przekładki wodociągu
w ul. Sempołowskiej**

P G K i M Sp. z o. o. w Opatowie, podaje poniżej warunki techniczne wykonania przekładki wodociągu w ul. Sempołowskiej.

Przekładkę wodociągu Ø 100 żel w ul. Sempołowskiej należy wykonać od zasuwy na wodociągu głównym przy posesji należącej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (działka nr 625) do końca posesji po Centrali Nasiennej (działka nr 637/1).

Należy wymienić rury Ø 100 żel na rury PE Ø 110 na odcinku około 350 m.

W zakresie przekładki należy ująć wymianę istniejących zasuw i hydrantów oraz przyłączy domowych, przebiegających w pasie drogi.

PREZES ZARZĄDU

mgr Grzegorz Gajewski