

w powyższej sprawie.

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane, tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U.2010r. Nr213,poz. 1397 z późn.zm.). w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz budynków.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy organ prowadzący postępowanie pismem Nr RG-VI.6220.16.2013 z dnia 12.11.2013r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie opinią sanitarną Nr SE-V.4470/22/13 z dnia 26.11.2013 i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach postanowieniem Nr-WOO.II.4240.442.2013.AJP.3 z dnia 22.01.2014 wyrazili opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na : **„Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągiem ciśnieniowym o łącznej długości ok. 1280 .00 m w m. Marcinkowice gmina Opatów”** nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dokonując analizy wniosku Inwestora wraz z załącznikami pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono:

### **1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:**

#### *a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji*

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, przepompownią wraz z rurociągiem ciśnieniowym w miejscowości Marcinkowice, gmina Opatów.

Przedsięwzięcie ma na celu odebranie ścieków sanitarnych i doprowadzenie ich poprzez przepompownię zlokalizowaną na działce nr ewid. 317 do oczyszczalni w msc. Opatów. Trasa planowanej kanalizacji przebiegać będzie w pasie drogowym oraz terenach przyległych do drogi (terenach zabudowanych, rolnych, łąkach, nieużytkach itd.). Trasa kanalizacji zostanie wyznaczona wzdłuż dróg o nr ewid. 92/1 i 92/2, orientacyjnie od wysokości działki o nr ewid. 91/1 do 317.

Całkowita długość kanałów sanitarnych grawitacyjnych wyniesie ok. 1280m, kanału tłoczego -ok.200m.

#### *b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań*

Ścieki z opiniowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Opatów. Przepustowość oczyszczalni wynosi 1950m<sup>3</sup>/d. Do oczyszczalni odprowadzone zostaną ścieki z projektowanej kanalizacji w ilości ok. 45,6m<sup>3</sup>/d (ok.170RLM). W ramach odrębnego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ opiniował również inne przedsięwzięcie na terenie miejscowości Marcinkowice, polegające na udrożnieniu rzeki Łukawki na długości 94mb, wykonaniu mostu i