

27-500 Opatów
ul. Partyzantów 42, tel. (15) 868 27-87
Nr Ident. VAT 863-000-12-41

Opatów, 2014-03-04

L. Dz. 1348/ZWK/14/AK

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
27 – 500 Opatów
Pl. Obrońców Pokoju 34

Warunki techniczne

P G K i M Sp. z o.o. w Opatowie , podaje poniżej warunki techniczne wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice.

Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PCV \varnothing 200, przyłącza kanalizacyjne z rur PCV \varnothing 160. Przebieg kanalizacji wg załączonej mapki.

Odcinek tłoczny kanalizacji (pompownia/ studnia rozprężna) wykonać z rur PE ϕ 90.

Miejscem włączenia, po studni rozprężnej, jest studzienka o rzędnych 233,10/231,30 zaprojektowana w I etapie.

P G K i M Sp. z o. o. w Opatowie zastrzega, że wydane warunki techniczne nie są pozwoleniem na wykonywanie robót lecz służą do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przed przystąpieniem do robót należy w tut. przedsiębiorstwie złożyć pełną dokumentację techniczną opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osobę uprawnioną do projektowania. Dokumentacja winna być uzgodniona w Zespole Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Opatowie na ul. Sienkiewicza.

~~WYPRZESZCZONY~~
ZARZĄD
Andrzej Wróblewski