Poz.2.1.1. Płyta żelbetowa
Skala 1:50



PRZEKRÓJ A-A

mocowanie krawki do płyty za pomocą kształtki stalowej krokiew



SZCZEGÓŁ DOZBROJENIA OTWORÓW STROPOWYCH



Legenda:

- Zbrojenie górne
- Zbrojenie dolne
- Zbrojenie dodatkowe

SZCZEGÓŁ ZDBROJENIA przy otworach



sposób odginania prętów płyty gr.20cm



Beton C20/25 (B25)

Stal: # -A-IIIN(RB500W)

UWAGI:

1. Wszelkie otwory w stropie rozpatrywać łącznie z projektem wykonawczym architektonicznym i projektami branżowymi.
2. Górny poziom płyty +6,95m, górny poziom płyty nadszybia windowego +7,15m.
3. Zakład prętów min. : #8–40cm; #10–50cm; #12–60cm
4. Płyta stropowa gr. 20cm
5. Hak montażowy windy wykonać wg wytycznych producenta dźwigu.

Podstawki płyta gr. 20cm



Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	#8	#10	#12	UWAGI
1	114	#8	10090	1150.26			
4	75	#8	6000	450.00			
6	6	#8	5640	33.84			
7	6	#8	3390	20.34			
8	13	#8	4940	64.22			
10	14	#8	1800	25.20			
15	30	#8	4000	120.00			
16	47	#8	7700	361.90			
17	47	#8	7600	357.20			
18	47	#8	7500	352.50			
19	23	#8	2750	63.25			
20	90	#8	6000	540.00			
22	6	#8	2340	14.04			
25	14	#12	2440			34.16	
26	14	#12	2720			38.08	
27	11	#12	3190			35.09	
28	11	#12	3470			38.17	
30	113	#8	10370	1171.81			
33	13	#8	5220	67.86			
34	6	#8	6220	37.32			
35	7	#8	3970	27.79			
36	75	#10	4000		300.00		
40	13	#8	3520	45.76			
41	6	#8	2880	17.28			
42	47	#8	12000	564.00			
43	35	#8	9040	316.40			
44	27	#10	5940		160.38		
45	27	#8	5840	157.68			
46	23	#8	7690	176.87			
47	26	#8	5440	141.44			
48	56	#12	4000			224.00	
49	22	#10	3000		66.00		
50	44	#10	2400		105.60		
51	24	#8	3000	72.00			
52	127	#8	1500	190.50			
55	16	#12	1700			27.20	
56	8	#12	1200			9.60	
57	90	#12	1500			135.00	
58	24	#12	2000			48.00	
59	16	#12	2400			38.40	
60	770	#10	990		762.30		
RAZEM wg średnic [m]				6539.5	1394.3	627.7	
MASA 1mb [kg/m]				0.395	0.617	0.888	
RAZEM wg średnic [kg]				2583.1	860.3	557.4	
RAZEM wg gat. stali [kg]					4000.8		

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARKADIUSZ WODNICKI
25–358 Kielce ul. Zagórska 42 tel. 343 12 84

temat: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ZAKŁAD OPIEKUŃCZO–LECZNICZY NA DZIALCE NR 70, 71 PRZY DRODZE GMINNEJ W BRZEZIU GM. OPATÓW

stadium: BUDOWLANO–WYKONAWCZY

branża:	KONSTRUKCJA	specjalność:	podpis:	nr upr.:	data:
projektował:	mgr inż. Dariusz Kleza	konstr.-bud.		SMK/0LOW/0001/PKOK/08	03.2017
sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kozera	konstr.-bud.		SMK/0LOW/0001/PKOK/08	03.2017

tytuł rysunku: Poz.2.1.1. Płyta żelbetowa

skala: 1:50

nr rys. 12K