


PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ
OPATÓW ul. CZERWIŃSKIEGO

UWAGA !
Zagłębienia sieci istniejącego uzbrojenia terenu przyjęto i przedstawiono orientacyjnie lub na podstawie rzędnych podanych na mapie do celów projektowych. Wszystkie roboty prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia prowadzić w obecności i pod nadzorem właściciela lub użytkownika danej sieci. Ewentualne kolizje projektowanej sieci z nieinwentaryzowanym istniejącym uzbrojeniem terenu należy usuwać poprzez wykonanie przekładek sieci istniejących lub zmianę profilu/zagłębienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z Inwestorem oraz zarządcą nieinwentaryzowanego uzbrojenia.

WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU
PROWADZIĆ RĘCZNIE

Przed zasypaniem wykopu trasę wodociągu na całej długości należy oznaczyć taśmą lokalizacyjno – ostrzegawczą z PE koloru niebieskiego z wkładką magnetyczną, oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą rurociągu. Taśmę prowadzić na wysokości 30cm nad górną krawędź rury.



Nazwa		Nazwa		Nazwa	
PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ		SANITARNA		Skala 1:100/500	
Nr rysunku		W2		Nr rysunku	
Inwestor		Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów		mgr inż. Dorota Zych Sprawdzający nr upr. PDK/0087/POOS/13	
Objekt		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Opatów, ul. Czerwińskiego		mgr inż. Mirosław Błyskał Asystent Projektanta	
Temat		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych, uzupełnień lub wymiany, istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w obszarze aglomeracji Opatów		mgr inż. Adam Szewc Projektant nr upr. PDK/0063/POOS/06	
Faza opracowania		PROJEKT WYKONAWCZY		Data 12.2017	
Podpis		mgr inż. Adam Szewc		Podpis	
Podpis		mgr inż. Mirosław Błyskał		Podpis	
Podpis		inż. Magdalena Słotwińska		Podpis	
Podpis		mgr inż. Dorota Zych		Podpis	
Podpis		mgr inż. Dorota Zych		Podpis	