


PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ
OPATÓW ul. CMENTARNA

UWAGA !
Zagłębienia sieci istniejącego uzbrojenia terenu przyjęto i przedstawiono orientacyjnie lub na podstawie rzędnych podanych na mapie do celów projektowych. Wszystkie roboty prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy usuwać poprzez wykonanie przekładek sieci istniejących lub zmianę profilu/zagłębienia projektowanej sieci kanalizacyjnej w uzgodnieniu z Inwestorem oraz zarządcą niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU
PROWADZIĆ RĘCZNIE

Przed zasypaniem wykopu trasę wodociągu na całej długości należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną – ostrzegawczą z PE koloru niebieskiego z wkładką magnetyczną, oraz wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą rurociągu. Taśmę prowadzić na wysokości 30cm nad górną krawędzią tury.



Temat: PROJEKT WYKONAWCZY		Data: 12.2017	
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych, uzupełnienie lub wymiany, istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w obszarze aglomeracji Opaków		Podpis:	
mgr inż. Adam Szewc Projektant w spec. POK.0007/POK08/06		mgr inż. Mirosław Byskal Asystent Projektanta	
mgr inż. Dorota Zych Sprawdzający w spec. POK.0007/POK08/13		inż. Magdalena Słotwińska Asystent Projektanta	
Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów		Skala: 1:100/500	
Nazwa: PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ		Nr rysunku: W2	