



PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE

Adam Błyskał Józef Cygan Jacek Janiec - Spółka Jawna

39-400 Tarnobrzeg, ul. Piekarska 12; NIP: 867-000-45-47; REGON: P 83-000-19-13

e-mail: bcj@bcj.pl www.bcj.pl; tel./fax: +48 15-822-74-35;

BPH o/Tarnobrzeg: 87 1060 0076 0000 4025 0000 1572

Raiffeisen Bank S.A.: 03 1750 1341 0000 0000 1044 0696

INWESTOR:	Gmina Opatów Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „BCJ” Spółka Jawna ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg
STADIUM OPRACOWANIA	Projekt Wykonawczy
TEMAT PROJEKTU	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę nowych, uzupełnień lub wymiany, istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów
OBIEKT:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Opatów, ul. Lipowska
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXVI – sieci kanalizacyjne i wodociągowe współczynnik kategorii obiektu (k): 8,0 współczynnik wielkości obiektu (w): 1,0
DZIAŁKI USYTUOWANIA OBIEKTU	Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Jednostka ewidencyjna: 260604_4 OPATÓW MIASTO Obręb 1 - OPATÓW Działki o numerach ewidencyjnych 242/6, 242/7, 242/8, 262/3,
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU	WARUNKI I DECYZJE OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU
PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Adam Szwed nr upr. PDK/0063/POOS/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Mirosław Błyskał
SPRAWDZAJĄCY BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Dorota Zych nr upr. PDK/0087/POOS/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
TARNOBRZEG, GRUDZIEŃ 2017	

1. WARUNKI I DECYZJE	3
1.1 WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ	3
1.1 DECYZJA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH	4
1.2 ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ	7
1.3 DECYZJA KONSERWATORA ZABYTEKÓW	9
2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	10
2.1 DANE OGÓLNE	10
2.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	10
2.3 OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU	11
2.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	11
2.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.....	11
2.6 DANE O WYPISIE Z REJESTRU ZABYTEKÓW	12
2.7 DANE O TERENIE GÓRNICZYM.....	12
2.8 DOJAZD DO TERENU INWESTYCJI	12
2.9 KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE	12
2.10 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA	12
2.11 WPŁYW INWESTYCJI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I ZDROWIE LUDZI	12
2.12 ZAGROŻENIA P.POŻ. I BHP	13
2.13 RODZAJ POWSTAŁYCH ODPADÓW W TRAKCIE BUDOWY SIECI.....	13
2.14 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	14
3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ	14
3.1 RODZAJ I ZABUDOWA OBIEKTÓW NA SIECI	15
3.2 ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	17
3.3 KOLIZJE, SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I UZBROJENIEM PODZIEMNYM.....	18
3.4 KOLIZJE Z DROGĄ POWIATOWĄ.....	20
3.5 ODBIÓR ROBÓT, PRÓBY SZCZELNOŚCI.....	20
3.6 ODWODNIENIE WYKOPÓW	21
3.7 ROBOTY ODTWARZAJĄCE	21
3.8 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ	21
3.9 ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘCIA.....	22
3.10 UWAGI KOŃCOWE.....	22
4. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU.....	24

1. WARUNKI I DECYZJE

1.1 WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

PGKIM sp. z o.o.
27-500 Opatów
ul. Partyzanów 42, tel. (15) 669 27 87
Nz Identi. VAT 863-000-12-41

Opatów, dnia 05.10.2017 r.

L. Dz. 2388/ZW i K/17/AK

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane
Adam Błyskał Józef Cygan Jacek Janiec-Spółka Jawna
Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg

PGK i M Sp. z o. o. w Opatowie podaje poniżej warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Opatowie - ul. Lipowska.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV \varnothing 200. Włączenie do istniejącego kolektora sanitarnego zaprojektować do studzienki o rzędnych 234,25/230,94 w ul. Lipowskiej.

P G K i M Sp. z o. o. w Opatowie zastrzega, że wydane warunki techniczne nie są pozwoleniem na wykonywanie robót lecz służą do opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Przed przystąpieniem do robót należy w tut. przedsiębiorstwie złożyć dokumentację techniczną opracowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez osobę uprawnioną do projektowania.

W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, PGK i M Sp. z o. o. informuje, że należy złożyć do starosty Opatowskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy.

O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

PREZES ZARZADU
G. Gajewski

1.1 DECYZJA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Opatów, 8 maja 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W OPATOWIE
UL. SIENKIEWICZA 17
27-500 OPATÓW
(oznaczenie organu)

Nr spr.: TDiM.600.12.2017

DECYZJA Nr 12/2017/L

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 39 ust.1a, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20. 04. 2017r. złożonego przez:

Urząd Gminy i Miasta Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów

z upoważnienia którego działa

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane „BCJ”
Adam Błyskal, Józef Cygan, Jacek Janiec - Spółka Jawna
ul. Piekarska 12
39-400 Tarnobrzeg

o wydanie zezwolenia na lokalizację sieci uzbrojenia terenu w pasie drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów - Grocholice - Małoszyce - Podole Kolonia - Podole - Lipowa - Opatów, w m. Opatów ul. Lipowska (działka nr 262/3) w związku z projektowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów.

ZEZWALA SIĘ

Wnioskodawcy

na lokalizację sieci uzbrojenia terenu w pasie drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów - Grocholice - Małoszyce - Podole Kolonia - Podole - Lipowa - Opatów, w m. Opatów ul. Lipowska (działka nr 262/3), tj. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w związku z projektowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów z zachowaniem warunków:

1. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizować zgodnie z koncepcją przedstawioną na załączniku graficznym wzdłuż działki nr ewid. 242/9, strona prawa drogi, ale w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
2. Roboty montażowe wykonać bez naruszenia korony drogi.
3. Koszty budowy (przebudowy) lub modernizacji urządzeń związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prac.
4. W przypadku kolizji przyłącza z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń lub sieci.
5. Na właścicielu sieci uzbrojenia terenu ciąży obowiązek ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego w czasie wykonywania robót oraz opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016, poz. 290 j.t.).

2) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub/i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do oświadczenia przez inwestora, że dysponuje on pasem drogowym w jego granicach na cele budowlane w zakresie objętym decyzją, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 j.t.).

Decyzja nie stanowi zezwolenia na prowadzenie wszelakich robót oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, o które strona powinna wystąpić do zarządcy drogi zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

UZASADNIENIE

Decyzja została wydana na wniosek strony złożony w dniu 20. 04. 2017r. dotyczący lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w pasie drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów - Grocholice - Małoszyce - Podole Kolonia - Podole - Lipowa - Opatów, w m. Opatów ul. Lipowska (działka nr 262/3), tj. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w związku z projektowaną rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych w sprawie materiałów i dokonaniu wizji w terenie w uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. urządzeń służących do odprowadzania ścieków sanitarnych. Równocześnie kierując się zapisem § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) ustalił parametry techniczne wyszczególnione w sentencji decyzji.

Lokalizacja ww. sieci uzbrojenia terenu nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, niezbędne jest wystąpienie strony z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, oraz/i zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, i ustalenie za powyższe opłat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z upoważnienia Zarządu Powiatu
Dyrektor

Z up. Zarządu Powiatu

Henryk Sator
p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie


(podpis z podaniem imienia i nazwiska)

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Załącznik:

1. Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m Opatów, ul. Lipowska



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatów,
ul. Lipowskiej

Legenda:

- zakres objęty opracowaniem
- kanał grawitacyjny PVC-U Dn200
- kanał grawitacyjny PVC-U Dn160
- przyłącz kanalizacji sanitarnej PVC-U Dn160
- S studzienka kanalizacji sanitarnej
- SW studzienka włączeniowa kanalizacji sanitarnej



**PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACYJNO - BUDOWLANE**
Adam Bystek Jacek Janiec
Jacek Cygan WIP- 81-500-45-47, REGON: 14005-14-13
39-400 Tarnobrzeg, ul. Piłsudskiego 12, e-mail: bi@bcj.pl, www.bcj.pl, tel./fax: +48 15-022-74-35

Wykazano dokumentację projektową na budowę opisaną,
wspierając ją wymiarami, istniejącymi obiektami i siecią kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej oraz przebiegiem i opisem
ogólnym Opisu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatów,
ul. Czerwulskiego

Urząd Gminy i Miasta Opatów
Plac Wolności 34
27-500 Opatów

12.2016

Konceptcja

mgr inż. Adam Stawek
Pełnomocnik

mgr inż. Adam Melchior

mgr inż. Ewa Dęba

mgr inż. Ewa Dęba

ZAKOSKODOWANIE TERENU

Skala
SANTARNA 1:1000

24

1.2 ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ

Opatów dn.2017-11-07

Starostwo Powiatowe
w Opatowie
ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów
NIP 863-145-85-93, REGON 830410030

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCY SPRAWY NR G.III.6630.44.2017

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust.11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629, z późn. zm.)

Sprawa dotyczy : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przyłączy energetycznych przepowni ścieków.

Położenie : gmina : Opatów
obręb: Opatów, Marcinkowice
Nr działki ewidencyjnej: wg załącznika Nr 1

Wnioskodawca : Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane BCJ sp.jawna
39-400 Tarnobrzeg, Piekarska 12

Data wpływu wniosku: 2017-10-31

Przedłożony projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2017-11-07.

Stanowiska uczestników narady dotyczące sprawy: Nr G.III.6630.44.2017

Oznaczenie reprezentowanych przedmiotów	Imię i nazwisko	Stanowiska uczestników narady / uwagi i zalecenia
Starostwo Powiatowe Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Alicja Kirpluk	bez uwag
PSG sp. z o.o. Oddział Kielce Gazownia w Sandomierzu	Kowalski Jacek	Projekt uzgodnić branżowo w ZG Kielce Sekcja ZMS w Sandomierzu.
PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów S.A. Rejon Energetyczny w Staszowie	Sierant Damian	bez uwag
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	Robert Ostatek	bez uwag
PGKiM sp. z o.o. w Opatowie	Krawczyk Adam	bez uwag

Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Łódź	Skoneczny Artur	<p>Przedstawiony projekt G.III.6630.44.2017 uzgadniam z uwagami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer protokołu z Narady Koordynacyjnej. „Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenie proszę wysłać poprzez stronę www.orange.pl/wniosekondzor lub pismo przesłać na adres: Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ul. Piekoszowska 27a, 25-723 Kielce - w miejscu skrzyżowań z kablem ORANGE Polska S.A. stosować na nim rurę osłonową dwudzielną - w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 - lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nie naniesionych na mapie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora.
Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	Banasik Karolina	bez uwag
GDDKiA Oddział Kielce Rejon Dróg Krajowych w Opatowie	Piątkowski Adam	Wystąpić o decyzję lokalizacyjną do GDDKiA Oddział w Kielcach.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	Mazurek Artur	bez uwag
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	Roszczypała Mirosław	

Uwaga: Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne będą odtwarzane na koszt inwestora.

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie - w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454, z późn. zm.).

Z up. Starosty
mgr inż. Mirosław Roszczypała
Kierownik Wydziału Geodezji i Kartografii
.....
(podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)

1.3 DECYZJA KONSERWATORA ZABYTEKÓW



**ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW
DELEGATURA W SANDOMIERZU
DS.N.UR.5152.25.48.2017.A**

Sandomierz, 14.12.2017 r.

DECYZJA Nr 385 / A / 17

Na podstawie art. 36 ust. 1, pkt 1 i 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 z dnia 2014.10.24 z późniejszymi zmianami), § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2017, poz. 1265 z 28czerwca 2017 roku), art. 29 ust. 4, art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zmianami) oraz art. 104 kpa (Dz.U. 2017.935 z 01.06.2017 r.),

po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Opatów - pełnomocnik: Pani Magdalena Janeczko-Wilk, Grębów 1102, 39-410 Grębów (wpłynął: 12.12.2017 r.),

**Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Kielcach
P O Z W A L A**

Inwestorowi: Gminie Opatów, Pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
na budowę nowych, uzupełnienia lub wymianę istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w Opatowie,
zgodnie z załączonym do wniosku projektem oprac. przez BCJ Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg.

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2020 r.

U Z A S A D N I E N I E

Inwestycja będzie realizowana na terenie układu urbanistycznego Opatowa i wymaga uzgodnienia z urzędem ochrony zabytków. Układ ten posiada wartości zabytkowe – historyczne, urbanistyczne, archeologiczne - i podlega ochronie prawnej na podstawie wpisu do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem **A. 527**, decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z 8 maja 1985 roku. W związku z tym wszelkie działania budowlane na jego terenie muszą być prowadzone w sposób zapewniający zachowanie tych wartości, po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Budowa nowych, uzupełnienia i wymiana istniejących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami nie spowoduje uszczuplenia zabytkowych wartości układu urbanistycznego Opatowa.

Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za pośrednictwem Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Kierownika Delegatury w Sandomierzu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Otrzymują:

- inwestor: Gmina Opatów, Pl. Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów
- pełnomocnik: Magdalena Janeczko-Wilk, Grębów 1102, 39-410 Grębów
- a/a

POUCZENIE:

Wojewódzki konserwator zabytków może wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o którym mowa w art. 36 ust. 1, a następnie zmienić je lub cofnąć, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku - art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania pozwolenia wymaganego przez przepisy Prawa budowlanego oraz inne przepisy szczególne



2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 DANE OGÓLNE

stadium opracowania

Projekt wykonawczy.

Inwestor

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34; 27-500 Opatów

lokalizacja obiektu

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: opatowski

Jednostka ewidencyjna: 260604_4 OPATÓW MIASTO,

Obręb 1 - OPATÓW

Działki ewidencyjne nr:242/6, 242/7, 242/8, 262/3

jednostka projektująca

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „BCJ” Spółka jawna,
ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg.

Umowa z Inwestorem,

mapy do celów projektowych w skali 1:1500,

wypisy z rejestru gruntów,

mapa ewidencji gruntów w skali 1:5000,

uzgodnienia z właścicielami działek oraz wizja w terenie,

uzgodnienia branżowe,

warunki techniczne podłączenia do sieci sanitarnych znak z dnia 05.10.2017r.

Decyzja wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych dotycząca lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej / wodociągowej w pasach dróg powiatowych.

Opinia z narady koordynacyjnej wydana przez Starostwo Powiatowe w Opatowie

Pismo znak RMKG.II.272.9.2-4.2016 dot. zgody na prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez działki i drogi gminne.

aktualne przepisy i normy prawne.

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami;

wytyczne oraz katalogi producentów,

literatura fachowa

2.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Opatów, ul. Lipowska, w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów”.

Zakres prac przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami.

Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w poboczu drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów – Grocholice – Małoszyce _Podole Kolonia – Podole -Lipowa – Opatów dz. nr ewid. 262/3 w msc. Opatów ul. Lipowska do istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnych : 234,25/230,94 m npm.

Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzono w poboczu drogi powiatowej dz. nr ewid. 262/3, następnie przez działki prywatne nr ewid. : 242/6, 242/7, 242/8 .

Projektowany sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki z istniejących budynków jak również umożliwi podłączenie projektowanym budynkom .

Rozmieszczenie typowych studzienek rewizyjnych przelotowych i połączeniowych Ø400 i Ø1200mm na kanałach grawitacyjnych zostało każdorazowo uzgodnione z właścicielami nieruchomości, które będą podłączone do kanału sanitarnego, tak aby była możliwość wykonania połączenia odejścia kanalizacyjnego z przyłączem.

Plan zagospodarowania terenu zawiera projekt tras przyłączy kanalizacyjnych na działkach prywatnych do dwóch budynków przewidzianych do skanalizowania zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 242/6 i 242/7.

Projektuje się:

kanały grawitacyjne z PVC-U: Ø 160 mm, L = 31,00 mb

kanały grawitacyjne z PVC-U: Ø 200 mm, L = 98,85 mb

studnie kanalizacyjne systemowe Ø 400mm – 3 szt.

studnie kanalizacyjne betonowe Ø 1200mm – 3 szt.

2.3 OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tereny zadania inwestycyjnego to tereny w większości zagospodarowane. Występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej. Nie występuje zieleń wysoka przewidziana do wycinki. Tereny zielone to głównie tereny działek budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są budynki mieszkalne, gospodarcze oraz następująca infrastruktura techniczna:

napowietrzna i podziemna sieć energetyczna,

napowietrzna i podziemna sieć teletechniczna,

sieci gazowe,

sieci wodociągowe i kanalizacyjne,

budynki jednorodzinne, gospodarcze

studnie kopane i wiercone, przydomowe bezodpływowe zbiorniki na ścieki.

Teren inwestycji jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego.

2.4 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), obiekt należy do drugiej kategorii geotechnicznej ze względu na posadowienie przewodów i urządzeń w wykopach poniżej niż 1,20m głębokości, a teren na którym realizowana będzie inwestycja zaliczamy do prostych warunków gruntowych z uwagi na występowanie zwierciadła wód gruntowych w poziomie projektowanego posadowienia kanałów oraz przepompowni i powyżej tego poziomu.

Warunki gruntowo – wodne

Szczegółowe warunki geotechniczne oraz gruntowo – wodne według załączonej dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez Biuro Usług Hydrogeologicznych i Ochrony Środowiska „SiAL”.

2.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Trasę projektowanej sieci poprowadzono w poboczu drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów – Grocholice – Małoszyce _Podole Kolonia – Podole -Lipowa – Opatów dz. nr ewid. 262/3 w msc. Opatów ul. Lipowska, przez działki prywatne i użytki i nieużytki rolne. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiona została na planach zagospodarowania terenu.

Ścieki z terenu objętego opracowaniem odprowadzane będą systemem grawitacyjnym do istniejącej studni kanalizacyjnej.

Włączenie projektowanej kanalizacji (zgodnie z warunkami wydanymi przez PGKiM w Opatowie) do istniejącej studni rewizyjnej S1-W o rzędnych 234,25/230,94, zlokalizowanej na istniejącym kanale sanitarnym w poboczu ulicy Lipowskiej. Skąd ścieki istniejącym systemem kanalizacyjnym

odprowadzane będą do istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Opatowie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Opatówka.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje określonej powierzchni działek, nie powoduje zmniejszenia terenów zielonych. Zajęcie terenu jest tylko czasowe.

Po wykonaniu wodociągu teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Projektowane obiekty będą wbudowane pod powierzchnię terenu, nie będą ingerować w istniejący krajobraz. Realizacja i użytkowanie sieci nie wymaga zmian istniejącego zagospodarowania terenu.

Lokalizacja trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej nie narusza interesu osób trzecich.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej przebiega przez teren uzbrojony. Wykonując kanał należy bezwzględnie przestrzegać zasad:

przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z protokołem narady koordynacyjnej,

przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej,

przed przystąpieniem do realizowania powiadomić właścicieli/użytkowników sieci, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności odpowiedzialnego przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem,

wszystkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić ręcznie eliminując maksymalnie ryzyko uszkodzenia istniejącego uzbrojenia.

2.6 DANE O WYPISIE Z REJESTRU ZABYTKÓW

Obszary, na których projektowana jest sieć sanitarna położone są na terenach układu urbanistycznego Opatowa i podlega ochronie prawnej na podstawie wpisu do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod numerem A.527. Układ ten posiada wartości zabytkowe – historyczne, urbanistyczne, archelologiczne.

W związku z powyższym wszelkie prace prowadzone w układzie urbanistycznym realizować w sposób zapewniający zachowanie powyższych dóbr. Przed przystąpieniem do prac zapoznać z Decyzją Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Sandomierzu znak DS.N.UR.5152.25.48.2017.A z dnia 14.12.2017 roku oraz uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

O wszelkich znaleziskach posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Gminy lub Zarząd właściwego Powiatu i właściwego Konserwatora Zabytków przy jednoczesnym zabezpieczeniu znaleziska i wstrzymaniu prac do czasu wydania zarządzeń przez Konserwatora Zabytków.

2.7 DANE O TERENIE GÓRNICZYM

Brak wpływu eksploatacji górniczej na inwestycję. Obszar inwestycji nie znajduje się w obszarze objętym eksploatacją górniczą.

2.8 DOJAZD DO TERENU INWESTYCJI

Dojazd do działek objętych inwestycją jest zapewniony z dróg gminnych publicznych.

2.9 KORZYSTANIE PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie dotyczy

2.10 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

Z UWAGI NA BRAK PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW POWIERZCHNIOWYCH

Nie zmienia się udziału powierzchni biologicznie czynnej na działkach objętych opracowaniem.

2.11 WPŁYW INWESTYCJI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I ZDROWIE LUDZI

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze przedstawionym w niniejszej dokumentacji jest optymalnym rozwiązaniem, który docelowo ureguje gospodarkę ściekową w w/w rejonie. Spowoduje podłączenie kolejnych nieruchomości budownictwa mieszkaniowego i odprowadzenie ścieków z miejsca ich wytworzenia do oczyszczalni ścieków. Zamiana indywidualnych zbiorników do gromadzenia

ścieków na system zbiorczej kanalizacji sanitarnej wpłynie znacząco na zmniejszenie ryzyka skażenia gleby, wód gruntowych i podziemnych. Wyeliminuje również ryzyko dokonywania nielegalnych zrzutów ścieków ze zbiorników przydomowych.

Planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi. Przyjęte rozwiązania technologiczno-techniczne (materiał rur, technologia wykonania), zapewniają właściwą jakość układu, co na etapie eksploatacji zapewni poprawę stanu środowiska i warunków gruntowo-wodnych. Nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych i faun, inwestycja ta nie spowoduje zagrożenia środowiska naturalnego dla chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Po zakończeniu robót ziemnych i montażowych wszelkie dokonane zmiany w drobnej szacie roślinnej zostaną doprowadzone do stanu pierwotnego. Teren jest położony poza obszarem objętym ochroną prawną zgodnie z ustawą z dn.16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U.2013 poz.625 z późn. zmianami). Teren przedsięwzięcia nie jest objęty zakazami z art.40 ust. 3, art.88l, art. 88n, ustawy Prawo wodne.

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy ograniczyć ich uciążliwość tj. trudności z dojazdem i dojściem do posesji, zanieczyszczenie dojeżdż i podwórzy, zapylenie, hałas od pracy maszyn i urządzeń transportowych. Prace prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych, tj. od 6.00 do 22.00.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013r. poz.1235 z zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.2010 Nr 213 poz.1397 ze zm), planowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 68 (sieć kanalizacji sanitarnej nie przekracza długości 1 km).

2.12 ZAGROŻENIA P.POŻ. I BHP

Zagrożenia pożarowe nie występują. Projektowane sieci nie stanowią zagrożenia pożarowego. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać obowiązujące przepisy i normy BHP, a w szczególności wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.nr 47 poz.401).

Obsługa sieci tylko przez pracowników przeszkolonych w zakresie BHP.

2.13 RODZAJ POWSTAŁYCH ODPADÓW W TRAKCIE BUDOWY SIECI

Na etapie budowy projektowanej inwestycji źródłem odpadów będą m.in.: rozbiórki i remonty nawierzchni, roboty ziemne (wykopy pod obiekty inżynierskie, budowa nowych sieci i uzbrojenia), montaż kolizji z uzbrojeniem terenu (m.in. siecią wod-kan, gazową, telefoniczną, energetyczną, oświetleniową). W związku z tym, proces realizacji przedsięwzięcia pociągnie za sobą powstawanie odpadów takich jak: kawałki rur PVC-u i PEHD, gruz betonowy z ewentualnych rozbiórek, grunt z wykopów. Powstające odpady zaliczane będą, wg Załącznika „Katalog odpadów” do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do Grupy 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W przypadku przedmiotowej inwestycji w jej skład wchodzić mogą:

- 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg
- 17 02 03 – tworzywa sztuczne
- 17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
- 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
- 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
- 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

W trakcie eksploatacji nie przewiduje się powstawania jakichkolwiek odpadów.

Podstawowe zasady postępowania z odpadami:

- odpady będą zbierane w sposób selektywny,
- posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi,
- odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu ich powstania będą przekazane do najbliższych położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr112 poz.1206) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej są ujęte na liście odpadów niebezpiecznych, zatem należy je przekazać do firmy posiadającej odpowiednie zezwolenie na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62, poz.628 +zmiany).

Aby zapobiec degradacji walorów krajobrazowych odpady usuwane z miejsca ich powstania będą gromadzone w wyznaczonym miejscu (plac budowy, baza wykonawcy), a następnie wywożone do magazynu i zagospodarowywane przez wykonawcę przy innych robotach budowlanych. Ziemia urodzajna (humus) pochodzące z terenu gruntów ornych i terenów zielonych mogą być składowane obok wykopu i powinny zostać ponownie wykorzystane i zagospodarowane. Nadmiar gruntu z wykopów (urobek) równy objętości zabudowanych rur i uzbrojenia zostanie wykorzystaniu przy obsypaniu wyniesionych studzienek kanalizacyjnych i pompowni ścieków oraz rozplantowany na nierównościach w terenie wskazanym przez Inwestora.

2.14 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie ogranicza zabudowy oraz nie zakłóca ochrony przeciwpożarowej na działkach sąsiednich.

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, nie ogranicza oddziaływania na środowisko. Projektowana sieć nie ogranicza możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób, nie generuje ponadnormatywnych emisji substancji, hałasu i wibracji.

Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na terenie objętym żadną z form ochrony przyrody.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, nie generuje ponadnormatywnych poziomów hałasu.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, nie generuje ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz gazów.

Ustawą z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne, nie zakłóca stosunków wodnych na działkach sąsiednich

Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami brak ograniczeń wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ

Włączenie projektowanej kanalizacji (zgodnie z warunkami wydanymi przez PGKiM w Opatowie) zaprojektowano do istniejącej studni rewizyjnej S1-W o rzędnych 234,25/230,94 zlokalizowanej na istniejącym kanale sanitarnym w pasie drogi powiatowej dz. o nr ewid. 262/3. Skąd ścieki istniejącym systemem kanalizacyjnym odprowadzane będą do istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Opatowie. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Opatówka.

Od projektowanych kanałów DN200 zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej i działkach prywatnych zaprojektowane zostały 2 przyłącza kanalizacyjne DN160 do istniejących budynków.

Zgodnie z PN-81/B-03020 zagłębienia przewodów w gruncie uwzględniają strefę przemarzania gruntu, która dla tego regionu wynosi $h_z=1,0\text{m}$. Głębokość posadowienia projektowanej kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych zmienia się w zależności od ukształtowania terenu i występujących kolizji i wynosi od 1,20 m do 3,60 m.

W przypadku, gdy przewód zostanie posadowiony powyżej strefy przewarzania gruntu (tj. dno rury kanalizacyjnej powyżej 1,20m) przewód należy ocieplić, np. łupkami poliuretanowymi.

Stosować należy minimalne spadki podłużne przewodów wynoszące dla kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 160 – 1,50 ‰; o średnicy DN 200 – 0,50‰. W przypadku braku możliwości ułożenia rurociągów DN160 z minimalnym spadkiem 1,50 ‰ należy zwiększyć średnicę od danego odcinka na średnicę DN200.

Bilans ilości ścieków

Ilości odprowadzanych ścieków obliczono na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, zgodnie z danymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

W oparciu o ilość działek budowlanych obecnie jeszcze nie zabudowanych, w obliczeniach uwzględniono perspektywę rozbudowy.

Przyjęto:

- dla budynków mieszkalnych w okresie docelowym – **100 dm³/M/d**,
- średnio na jeden budynek mieszkalny – **4 osoby**
- współczynniki **Nd = 1,5** oraz **Nh=2,0**

W oparciu o powyższe ustalenia obliczono ilość ścieków:

- obecnie – 2 budynków

$$Q_{d\acute{s}r.} = 2 \times 4 \times 100 = 800 \text{ dm}^3/\text{d} = \mathbf{0,80 \text{ m}^3/\text{d}}$$

$$Q_{dMax.} = Q_{d\acute{s}r.} \times Nd \quad \text{m}^3/\text{d}$$

$$Q_{dMax.} = 0,80 \times 1,5 \text{ m}^3/\text{d} = \mathbf{1,20 \text{ m}^3/\text{d}}$$

$$Q_{hMax.} = Q_{dMax.} \times Nh / 24 \quad \text{m}^3/\text{d}, \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{hMax.} = 1,20 \times 2,0/24 = 0,10 \text{ m}^3/\text{h} = \mathbf{0,03 \text{ dm}^3/\text{s}}$$

- perspektywicznie – ok. 5 budynków

$$Q_{d\acute{s}r.} = 5 \times 4 \times 100 = 2\,000 \text{ dm}^3/\text{d} = \mathbf{2,00 \text{ m}^3/\text{d}}$$

$$Q_{dMax.} = Q_{d\acute{s}r.} \times Nd \quad \text{m}^3/\text{d}$$

$$Q_{dMax.} = 2,00 \times 1,5 \text{ m}^3/\text{d} = \mathbf{3,00 \text{ m}^3/\text{d}}$$

$$Q_{hMax.} = Q_{dMax.} \times Nh / 24 \quad \text{m}^3/\text{d}, \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{hMax.} = 3,00 \times 2,0 / 24 = 0,25 \text{ m}^3/\text{h} = \mathbf{0,07 \text{ dm}^3/\text{s}}$$

Obliczenia hydrauliczne

Projektuje się krótkie odcinki kanałów o przekroju Ø200 mm (do 50m), których napełnienie jak i prędkość przepływu przy założonym spadku $i=0,50\%$ jest powyżej prędkości samooczyszczania się kanału, tj. $V= 0,8 \text{ m/s}$. W związku z powyższym nie przeprowadza się dokładnych obliczeń hydraulicznych kanałów. Przyjęto, że wszystkie odcinki projektowanej kanalizacji wymagają okresowego płukania sieci.

W projektowanym układzie kanalizacji sanitarnej za główne wyznaczniki przyjęto: możliwość skanalizowania wszystkich budynków oraz obszarów przewidzianych pod zabudowę, dopuszczalne zagłębienie kanalizacji nie przekraczające 4,00 m.

3.1 RODZAJ I ZABUDOWA OBIEKTÓW NA SIECI

3.1.1 przewody kanalizacyjne grawitacyjne

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje się zabudowę przewodów kanalizacyjnych kielichowych PVC-U Dz 200x5,9 mm i PVC-U Dz 160x4,9 mm, litych o ściankach gładkich klasy przynajmniej S (SDR34, SN8), medium: ścieki sanitarne.

Łączenie rur kielichowe z uszczelką gumową, wargową zintegrowaną z kształtką na stałe ze wzmocnieniem z polipropylenu. Uszczelnienie zintegrowane eliminuje luzy, czego efektem jest szczelne i trwałe połączenie – umożliwia to posadowienie przewodów w gruncie nawodnionym. Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci gumowej uszczelki o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji). Odejsścia kanalizacyjne DN160 na granicy działek zaślepione korkami PVC-U DN160.

3.1.2 studnie kanalizacyjne

W miejscach połączeń oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studnie kanalizacyjne przepływowe i połączeniowe. Zaprojektowane zostały studnie systemowe Ø 400 mm oraz studzienki betonowe Ø 1200.

Systemowe Ø400 mm

W miejscach włączenia budynków do projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz przy zmianie kierunku kanalizacji zaprojektowano studzienki kanalizacyjne systemowe niewłazowe o śr. 400mm przelotowe i połączeniowe, które umożliwiają obsługę systemu kanalizacyjnego za pomocą sprzętu z poziomu terenu. Studzienki zapewniają niezakłócony charakter przepływu ścieków, brak spiętrzania przy łączeniu strug ścieków.

Konstrukcja studzienki Ø400 mm oparta jest na możliwości łączenia ze sobą różnych elementów. Studzienka składa się z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy żeliwnej lub stożka betonowego i pokrywy żelbetowej.

Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku z wyprofilowanym dnem o optymalnym kształcie i łagodnej powierzchni spływu z wysokosprawną hydrauliką, co ogranicza powstawanie zatorów, zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug, charakteryzują się nastawnymi kielichami, które są niezbędne do zabudowy studzienek na kanałach o dużych spadkach. Kineta wyposażona w uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na połączeniu z rurą wznoszącą. Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz przed infiltracją wód gruntowych do kanalizacji.

Rurę wznoszącą stanowi karbowana, bezkielichowa rura kanalizacyjna PP o średnicy Ø400mm o profilu karbów dostosowanych do zabudowy w pionie, co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki i możliwość montażu do 6,0m p.p.t. Dzięki falistej powierzchni zewnętrznej – rura ta współpracuje z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych i zdolna jest do przenoszenia nierównomiernych obciążeń od gruntu bez utraty szczelności.

Rura teleskopowa wykonana z rury PVC-U ze ścianką litą o wysokiej trwałości jest zintegrowanym elementem stanowiącym połączenie rury wznoszącej z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w profilowany pierścień gumowy - manszetę uszczelniającą, umożliwiającą elastyczne połączenie rury teleskopowej z rurą trzonową.

W studzienkach niewłazowych dn400 nie ma konieczności wykonywania kaskad sprowadzających dopływ ścieków do kinety. W zastosowanych studzienkach dopuszcza się zamiast kaskad stosowanie przepadów, co oznacza, że różnica wysokości pomiędzy dopływem i odpływem może wynosić do 4 m i nie wymaga to prowadzenia specjalnej rury spadkowej. Różnica poziomów pokonywana jest na studzience. Kanał włączyć do trzonu studzienki za pomocą wkładki in situ o średnicy 160 lub 110 mm do trzonów o średnicy 400mm.

Studnie żelbetowe typowe i kaskadowe Ø1200 mm

Projektuje się zabudowę studni żelbetowych włazowych o średnicy Ø1200 mm.

Studnie zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów Ø1200 mm z płytą denną, wyprofilowaną kinetą, płytą nastudzienną, pierścieniem odcciążającym i włazem żeliwnym o średnicy Ø600 mm. Projektuje się montaż studni o klasie betonu C35/45, z zamontowanymi stopniami włazowymi i przejściami szczelnymi odpowiednio dla rur Ø200 mm i Ø160 mm.

Studnie należy posadzić na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, zagęszczonej i wypoziomowanej. Kręgi łączyć za pomocą uszczelek gumowych bądź na zaprawie cementowej. Studnie po wykonaniu należy zabezpieczyć od zewnątrz przeciwwilgociowo środkiem bezpiecznym ekologicznie. Wokół płyty nastudziennej należy bardzo starannie wykonać opsydkę i zasypać wykop z wymaganych stopniem zagęszczenia, co zapewni trwałe zakotwienie studzienki w gruncie.

Włazy wykonane z żeliwa szarego klasy D400 lub B125 z uszczelką i blokadą (zatraskiem), nie wentylowane – ograniczające wydostawanie na zewnątrz oparów z kanalizacji oraz zabezpieczające przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni.

W zależności od natężenia ruchu kołowego należy zastosować odpowiednie pokrywy:
klasa wytrzymałości B – 12,5T – niewielkie natężenie ruchu kołowego: chodniki, place;

klasa wytrzymałości D – 40T – duże nasilenie ruchu kołowego: drogi, podjazdy.

Włazy żeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub żeliwne z wypełnieniem betonowym (klasa B125 lub D400) w zależności od miejsca zastosowania studzienki.

Rzędne włączów studzienek kanalizacyjnych nawiązać do niwelety terenu.

Przy różnicy wysokości wlotu i wylotu kanału w studziencie włazowej, większej od 0,60 m należy zastosować tzw. kaskadę. Kaskady na zewnątrz studni z rur i kształtek PVC-U o takich samych parametrach jak kanały grawitacyjne obetonowane. Montaż studni zgodnie z instrukcją producenta. Studnie kaskadowe wykonać wg rozwiązania systemowego.

3.2 ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się protokołem narady koordynacyjnej.

Roboty ziemne i montażowe wykonać zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-10725:1997, PN-92/B-10735 oraz wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę rurociągu należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z dokumentacją techniczną.

O rozpoczęciu robót należy powiadomić: odpowiedniego właściciela, któremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności odpowiedniego przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem.

Roboty ziemne wykonywane będą ręcznie i mechanicznie. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego do czasu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia wykopy i zasypkę prowadzić ręcznie. Po zlokalizowaniu podziemnego uzbrojenia – mechanicznie. Wykopy wykonać jako wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych. Ziemię składować na odkład, wzdłuż wykopów. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równoległe z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub przełożenie.

Rodzaj, szerokość wykopu oraz zabezpieczenie ścian zależą od warunków lokalizacyjnych, hydrogeologicznych oraz głębokości wykopu. Uwzględniając warunki późniejszej zasypki, obudowę ścian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca się wykonywać szalunkami systemowymi.

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Wykopy pod ciągi kanalizacyjne wykonać należy w okresach możliwie bezdeszczowych, suchych przy najniższym stanie wód gruntowych.

Do wykonania warstw wypełniających wykop, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. Wypełnienie wykopu należy przeprowadzić etapowo:

- wypełnienie wykopu pod strefą ochronną rury – podsypka rurociągu - 20cm - piasek
- wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury – obsypka rurociągu - 16cm/20cm - piasek
- wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury – zasypka rurociągu - 30cm – piasek
- dalsze wypełnienie wykopu – zasypka rurociągu - co 30cm - grunt rodzimy - jeśli zapewnia wymagany stopień zagęszczenia gruntu.

Kanalizację z rur PVC zaleca się wykonywać przy temp. otoczenia od 0 do 30°C.

Budowę danego odcinka kanalizacji należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokościowego wszystkich punktów węzłowych przewidzianych w dokumentacji.

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu grawitacyjnego. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. Przed połączeniem rur bosc końce należy nasmarować środkiem ułatwiającym poślizg rury. Bosc końce rur należy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w obrębie prowadzonych robót ziemnych, należy podjąć czynności mające na celu odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów.

Rury układać w wykopie oczyszczonym z kamieni, gruzu, betonu oraz trwałych przedmiotów. Dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem zgodnie z załączonym profilem podłużnym i wyrównane tak, aby rura przewodowa wzdłuż całej swej długości i na ¼ swego obwodu opierała się na podłożu. W gruncie kamienistym należy stosować podsypkę z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni. Grubość warstwy podsypkowej wynosi min. 20 cm. Do budowy przewodu używać tylko rury i kształtki bez uszkodzeń (wgnieceń, pęknięć, oraz rys). Rurociąg montować na powierzchni terenu wzdłuż projektowanej trasy przebiegu a następnie opuścić na dno wykopu. Montaż węzłów z armaturą wykonać oddzielnie,

a następnie połączyć z ciągiem zamontowanych rur już w wykopie.

Montaż przewodów i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Roboty montażowe prowadzić w wykopach o podłożu odwodnionym. W przypadku występowania wód gruntowych prowadzić odwodnienie wykopów przy użyciu igłofiltrów i agregatów pompowych.

Rurociąg montować na powierzchni terenu wzdłuż projektowanej trasy przebiegu a następnie opuścić na dno wykopu. Montaż węzłów z armaturą wykonać oddzielnie a następnie połączyć z ciągiem zamontowanych rur już w wykopie.

Montaż przewodów i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Po wykonaniu montażu i próbie szczelności, wykonać obsypkę piaskową nad wierzch rury na wysokości min. 30 cm i zagęścić: pod drogą do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora, poza do wartości 85-90% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Dalsze zasypywanie wykopu, ziemią rodzimą bez kamieni z zagęszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Po zakończeniu prac, teren zajmowany w trakcie realizacji inwestycji, powinien zostać przywrócony do stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót – wierzchnia warstwa ziemi urodzajnej powinna zostać zebrana na odkład i ponownie wbudowana po częściowym zasypaniu wykopu, podobnie jak warstwa wierzchnia dróg publicznych i prywatnych wykonanych z kruszywa kamiennego. Nadmiar ziemi równy objętości zabudowanych rur i armatury zostanie rozplantowany na nierównościach terenu inwestycji.

UWAGA: Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi i oznakować.

Po zakończeniu budowy elementy uzbrojenia rurociągu tłocznego należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-M-51520:1965 (PN-65/M-51520).

3.3 KOLIZJE, SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega przez działki prywatne, działki drogowe, drogi wewnętrzne omijając zieleni wysoką i niską. Wykonując kanał należy bezwzględnie przestrzegać zasad:

przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z protokołem narady koordynacyjnej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowaną siecią,

przed przystąpieniem do realizowania powiadomić właścicieli/użytkowników sieci, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem,

w przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego należy przedmiotowe uzbrojenie doprowadzić do stanu pierwotnego.

W miejscach zbliżeń lub kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać zabezpieczenia rurami ochronnymi.

Rurociągi przewodowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscach wystąpienia rury ochronnej o długości większej niż 6,0m wykonać z rur wodociągowych PE100 SDR17 160x9,5 mm / PE100 SDR17 200x11,9 mm.

3.3.1 kolizje z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym.

Miejsca skrzyżowań z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi zabezpieczyć poprzez założenie rur osłonowych Ø110 dwudzielnych na kablach o długości 2,0m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzić w odległości min. 1.0 m.

Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do w/w kabli wykonać:
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności,
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi,
pod nadzorem właściciela sieci.

O planowanym rozpoczęciu budowy kanalizacji należy powiadomić pisemnie zarządców właściwego uzbrojenia. Przebiegające poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kable (kanalizacja teletechniczna) należy podwiesić do belki drewnianej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie robót. Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z kablami elektrycznymi, telefonicznymi i kanalizacją teletechniczną podlegają odbiorowi przez właścicieli kabli. Przed wykonaniem robót zasadniczych ustalić dokładnie przebieg i głębokość ułożenia kabli bądź kanalizacji teletechnicznej poprzez wykonanie odkrywek.

3.3.2 kolizje z istniejącymi sieciami gazowymi.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejącymi gazociągami prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Zakładu Gazowniczego Sandomierz oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Kanalizację sanitarną układać pod istniejącymi gazociągami.

W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem przy odległości poniżej 1,50 m należy zastosować rurę ochronną PVC lub PE (wg załączników graficznych) na przewodzie kanalizacyjnym. Przy skrzyżowaniu prostopadłym końce rury należy wyprowadzić poza gazociąg na odległość 1,50 m z każdej strony, przy skrzyżowaniu pod kątem długość rury należy odpowiednio zwiększyć. Końce rury ochronnej uszczelnić masą uszczelniającą. Po wykonaniu skrzyżowania gazociąg powinien być zasypany warstwą przepuszczalną (żwir lub piasek) do wysokości $h=0,35$ m od powierzchni terenu, a górną, uzupełniającą warstwę winien stanowić zdjęty uprzednio grunt rodzimy.

3.3.3 kolizje z istniejącymi sieciami wodociągowymi.

Przy skrzyżowaniu z wodociągiem minimalna odległość, przy której należy zakładać rurę ochronną na projektowanej kanalizacji $H \leq 0,6$ m. Przy nienormatywnych zbliżeniach projektowanej kanalizacji do istniejących studni kopanych i istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać zabezpieczenia poprzez założenie rur ochronnych na projektowanych przewodach kanalizacji sanitarnej o długościach przedstawionych w części graficznej. Zaprojektowano rury PE / PVC-U z uszczelnieniem za pomocą pianki poliuretanowej.

W zbliżeniach i skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji z siecią wodociągową należy wykonać ręczne odkrywki. W skrzyżowaniach zachować warunek ułożenia przewodów kanalizacyjnych pod istniejącym wodociągiem. Zbliżenia do wodociągu o średnicy powyżej 90mm i wszystkie kolizje należy zgłaszać pisemnie do PGKiM Opatów.

3.3.4 kolizje z drogami gminnymi i wewnętrznymi

W przypadku umieszczania elementów sieci w pasie dróg gminnych i wewnętrznych należy wykonać odtworzenie elementów drogowych, zapewniając uzyskanie stanu, jaki miał miejsce przed wejściem na teren budowy, prac odtworzeniowych dróg gminnych opisano w dalszej części opisu technicznego (wg punktu opisu technicznego „Roboty odtwarzające”). Szczegółowe rozwiązania i głębokości, na jakich znajduje się projektowana sieć pod drogami przedstawiono na załączonych mapach sytuacyjnych i profilach.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać metoda wykopu. W celu wykonania robót ziemnych dla kanalizacji prowadzonej w ulicach o nawierzchni asfaltowej należy po wytyczeniu tras wyciąć pas asfaltu na szerokość równą szerokości wykopu. Wykop wykonać z odwozem gruntu i umocnieniem jego ścian. Po ułożeniu projektowanego rurociągu wykonać obsypkę rurociągu, a wykop zasypać pospółką z ubiciem zasypu warstwami co 20cm cm do osiągnięcia stopnia zagęszczenia $0,97 \div 1,0$ dla zasypu w ulicach.

Zapewnić należy przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji mieszkańców na czas prowadzenia robót w pasie drogi gminnej.

3.3.5 Zbliżenia do budynków, słupów, drzew

W przypadku lokalizacji projektowanej sieci lub przyłączy w pobliżu obiektów budowlanych, słupów energetycznych i telefonicznych oraz drzew, minimalne odległości skrajni przewodu wynoszą odpowiednio:

od obiektów budowlanych- 3,0m

od słupów- 1,5m

od drzew (od skrajni pnia)- 1,5m

Przy niezachowaniu w/w odległości projektuje się zabezpieczenie przewodu kanalizacyjnego przy użyciu rur ochronnych PVC lub PE

3.4 KOLIZJE Z DROGĄ POWIATOWĄ

Z uwagi na włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w istniejącą studzienkę kanalizacyjną zlokalizowaną w pasie drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów – Grocholice – Małoszyce – Padole Kolonia – Podole – Lipoawa – Opatów dz. nr ewid. 262/3 ul. Partyzantów w Opatowie należy wykonać prace ziemne i montażowe w/w pasie drogi powiatowej. Włączenie do studzienki wykonać zgodnie z Decyzją wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych znak TDiM.600.12.2017 z dnia 8.05.2017r.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód w uzgodnieniu z Zarządcą drogi.

Po wykonaniu prac w pasie drogowym teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Szczegółowe rozwiązania i głębokości, na jakich znajduje się projektowana sieć pod drogą przedstawiono na załączonych mapach sytuacyjnych i profilach.

Powierzchnia zajmowana przez projektowaną sieć w pasie drogi powiatowej.

$$A = L \times B \text{ [m}^2\text{]}$$

gdzie: L- długość rury przewodowej w granicach działki

B- średnica zewnętrzna rury przewiertowej

Włączenie do istniejącej studni - powierzchnia przejścia w granicach działki nr ewid. 1992, wynosi: $A = 37,904 \text{ m} \times 0,200 \text{ m} = 7,58 \text{ [m}^2\text{]}$

3.5 ODBIÓR ROBÓT, PRÓBY SZCZELNOŚCI

Odbiory robót związane z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne producenta rur.

Odbiorom podlegają w szczególności:

- wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki,
- dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnie wzmocnienie podłoża, sprawdzenie wyprofilowania,
- obsypka,
- szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację,
- zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia,
- deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej należy poddać w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków

do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu.

Próba na infiltrację i eksfiltrację :

- próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi,
- dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby szczelności,
- wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposób zabezpieczający złącza podczas próby,
- podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0.5 m poniżej dna wykopu,

- poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0.5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu poziomu w studzience górnej,
- poziomowi zw. wody na wys. 0.5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić przez godzinę w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzience.
- po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Czas trwania próby: 30 min. – odcinek do 50 m, 60 min. – odcinek powyżej 50 m.

W przypadku pozytywnego wyniku próby na infiltrację nie ma potrzeby wykonywania próby na eksfiltrację. Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości, tj. zabezpieczają szczelność w obu kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

3.6 ODWODNIENIE WYKOPÓW

Roboty montażowe muszą być prowadzone w wykopach o podłożu suchym. Część sieci kanalizacji sanitarnej posadowiona będzie poniżej zwierciadła wód podziemnych, dlatego dla realizacji prac ziemnych konieczne jest prowadzenie odwodnienia liniowych wykopów za pomocą igłofiltrów oraz agregatów pompowych. Prace odwodnieniowe wykopów należy prowadzić przy niskim stanie wód gruntowych i w okresach suchych. Pompowanie dla odwodnionego odcinka musi wyprzedzać rozpoczęcie wykopów o okres około 3 dni. Zakres robót odwodnieniowych należy dostosować do technologii i harmonogramu prac ziemnych. Odwodnienie prowadzić etapami. Odwadnianie odcinki nie powinny być dłuższe niż ok. 50m

Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawadniania gruntów w innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich.

3.7 ROBOTY ODTWARZAJĄCE

Generalny Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego, tj. odbudować ogrodzenia, dojazdy i drogi oraz zapewnić dojazdy, dojścia do posesji w czasie realizacji robót.

Z uwagi na dokonywanie obsypki kanałów gruntem piaszczystym, wystąpią znaczne nadwyżki ilości mas ziemnych. Grunt z wykopów może być częściowo przeznaczonych do ich zasypywania, natomiast nadmiar ziemi powinien być wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu inwestycji, bądź też należy odwieźć go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie rozplanować w sposób uzgodniony z Inwestorem.

3.8 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SIECI KANALIZACYJNEJ

Wykonana w zakresie przedmiarowym zewnętrzna kanalizacja sanitarna nie wymaga stałej obsługi.

Obsługa sprowadza się do okresowych kontroli i zabiegów eksploatacyjnych oraz konserwacji całego systemu kanalizacyjnego.

Kontrola oraz przegląd sieci wykonywany jest pod kątem sprawdzenia stanu technicznego elementów uzbrojenia naziemnego, kontroli stanu przewodów oraz określenia stopnia ich zanieczyszczenia.

Przeglądy sieci kanalizacyjnej powinny być okresowo, zależnie od intensywności zanieczyszczeń, spadku kanału, wielkości przepływów i innych zdarzeń (robót) wykonywanych w rejonie kolektorów,

Generalnie przeglądy należy dokonywać poprzez otwieranie i wizualną ocenę prędkości przepływu ścieków, napełnienia oraz ewentualnego oszacowania zalegania osadów. W przypadku stwierdzenia zalegania osadu w kiniecie lub ewidentnej zmiany (zmniejszenia) prędkości przepływu odcinki kanalizacji należy poddać czyszczeniu. Czynność czyszczenia może być konieczna z dużą częstotliwością (jeden raz w miesiącu – z wyjątkiem okresu zimowego) w przypadku, gdy przez

kanalizację przepływa zbyt mała ilość ścieków (początek eksploatacji), co jest przyczyną braku samooczyszczania się kolektorów.

Jeżeli standardowe metody czyszczenia nie są skuteczne i działanie kanalizacji jest wątpliwe należy przeprowadzić inspekcję TV celem stwierdzenia czy nie wystąpiło uszkodzenie rury lub nie znajduje się ewentualne zanieczyszczenie, które nie nadaje się do częściowego przepłukania.

Czyszczenie kanalizacji należy wykonać poprzez użycie sprzętu specjalistycznego typu WUKO. Zastosowane materiały (rury i studzienki) przystosowane są do czyszczenia ciśnieniowego do 150 Atm. W przypadku, kiedy ilość zanieczyszczeń nie pozwala na przetransportowanie ich ciągami kanalizacyjnymi od odbiornika należy kanał zaślepić poprzez użycie korków gumowych i wypompowanie rozwodnionego osadu za pomocą wozów asenizacyjnych. Usunięty osad należy zutylizować.

Przy obciążeniu kanalizacji przewidywaną średnią ilością ścieków sugerowane jest dokonywanie przeglądów i ewentualnego czyszczenia w okresach jak niżej:

- 1 raz w ciągu roku – kiedy spadek kolektora jest równy lub większy od minimalnego, który wynosi 0.5%
- 2 razy w ciągu roku – kiedy przewody kanalizacyjne są ułożone ze spadkiem mniejszym od minimalnego.

3.9 ANALIZA PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wyniku przeprowadzonej analizy i wizji lokalnej w terenie mając na uwadze rodzaj inwestycji i jej lokalizację stwierdza się że, zamierzona inwestycja nie będzie potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000, nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych i fauny, o których mowa w n/w rozporządzeniach oraz nie spowoduje zagrożenia środowiska naturalnego dla chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia w szczególności objęte:

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.04.2004r w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U.220 poz.2237 zmienionych – rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. nr 237, poz. 1419)

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. 168 poz. 1764 zmienionych – rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. nr 151 poz.81)

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 168 poz. 1765)

3.10 UWAGI KOŃCOWE

Wytyczne obsługi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej:

Załoga zatrudniona przy obsłudze kanałów powinna posiadać poza wiadomościami praktycznymi jeszcze przeszkolenie teoretyczne ze swego zawodu w wymiarze podstawowym.

Niezależnie od posiadanych wiadomości zawodowych niezbędna jest znajomość nie tylko ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz szczególnie o pracy w kanałach, aby pracowników zabezpieczyć przed wypadkami.

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby ścieki zrzucone do kanalizacji nie zawierały stałych odpadów takich jak:

- szmaty, kości, pierze, skorupy, waty, sznury, odpady kuchenne z warzyw i inne,
- chemikaliów tj. środków ochrony roślin, kwasów i innych,
- produktów i ścieków powyżej 40°C,
- substancji wybuchowych i łatwopalnych jak benzyna, eter, alkohol,
- ścieków z zakładów dla chorych zakaźnie i zwierząt bez uprzedniej dezynfekcji,
- twardego osadu, śmieci, gruzu, żwiru, piasku, popiołu, wydzielin zwierzęcych stałych, tłuszczów, smarów, odpadów smoły itp.

Wprowadzenie w/w odpadów wywiera szkodliwy wpływ na kanały, stwarza niebezpieczeństwo dla obsługi kanałów, utrudnia i uniemożliwia pracę pomp, może zniszczyć część biologicznej oczyszczalni.

Dla zapewnienia właściwej pracy sieci kanałów powinno się przestrzegać następujących zasad:

przeprowadzić skrupulatnie oględziny kanałów i uzbrojenia podczas przejmowania ich do eksploatacji,
przeprowadzić oględziny składu odprowadzanych ścieków z poszczególnych posesji,
konsultować stan kanałów we właściwie zaplanowanych terminach,
czyścić i płukać kanały zapobiegawczo, szczególnie kolektory na których są spadki niższe od zalecanych,
likwidować powstałe uszkodzenia możliwie najszybciej, zwłaszcza wywierające niekorzystny wpływ na pracę sieci lub mogące stać się przyczyną wypadków,
usuwać szybko zdarzające się zatory w kanałach,
wykonywać kontrole obiektów budowlanych według Prawa Budowlanego.
Przewody kanalizacyjne i wszystkie urządzenia wchodzące w skład sieci kanalizacyjnej wykonać jako szczelne.
Powstałe z podczyszczenia namuły zagospodarować poprzez wbudowanie w wykop.
W trakcie prac przygotowawczych i budowlanych należy osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac ziemnych, a roboty ziemne w obrębie systemów korzennych wykonywać ręcznie.
Materiały budowlane i ziemia z wykopów nie będzie składowana w obrębie systemów korzennych.
Prace związane z ruchem maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych należy przeprowadzić tylko w porze dziennej(6⁰⁰ – 22⁰⁰)
W czasie budowy przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, składowania materiałów, zabezpieczania wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych.
Wytworzone odpady w trakcie realizacji robót budowlanych należy segregować oraz magazynować w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie wywozić do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom.
Skrzyżowania projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać w rurach ochronnych i osłonowych.
Wykopy pod rurociągi wykonać jako wąsko przestrzenne w szalunkach systemowych bądź jako odeskowane z zastosowaniem rozpór.
Prace budowlane nie mogą powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego na tereny chronione pod względem akustycznym. Oddziaływanie źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery nie mogą przekraczać dopuszczalnych norm.
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uprzątnąć i przywrócić do stanu pierwotnego.
Wszelkiego rodzaju odstępstwa w stosunku do założeń projektowych wymagają natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru. Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9-COBRTI INSTAL-2003r., warunkami technicznymi poszczególnych producentów, DTR zastosowanych urządzeń oraz PN-EN.
Do budowy kanalizacji należy użyć materiałów, które posiadają deklaracje zgodności z PN oraz PN-EN i odpowiednią Aprobata Techniczną oraz świadectwa i atesty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie.
Projektant dopuszcza możliwość zamiany dobranych materiałów i urządzeń na inne, pod warunkiem spełnienia parametrów i wymogów stawianych zaprojektowanym materiałom i urządzeniom.

Opracował:

.....

mgr inż. Adam Szwed

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr upr. PDK/0063/POOS/06

4. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU

OZNACZENIE WYSUNKU	NAZWA RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
0	Orientacja	1:10 000
S1.1	Plan zagospodarowania terenu	1:500
S2	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej	1:100/500
S3.1	Studzienka Ø400	-
S3.2	Studzienka betonowa Ø1200	-
S3.3	Studzienka betonowa Ø1200 – kaskadowa	-
S3.4	Rury osłonowe kanalizacji sanitarnej	-