

Zał. Nr 6 Analizy własne ścieków surowych_2016-2018**WYNIKI ANALIZ ŚCIEKÓW SUROWYCH PRZEPROWADZANYCH PRZEZ LABORATORIUM OCZYSZCZALNI
OPATÓW ZA LATA 2016 -2018****ROK 2016**

Lp	Data poboru	Parametry [mg/l]				
		BZT ₅	ChZT	Zawiesina ogólna	Fosfor ogólny	Azot ogólny
1	28.01.2016	790	982	411	-	115
2	25.02.2016	220	949	376	27,6	136,6
3	29.03.2016	-	1283	483	33	192,4
4	21.04.2016	-	676	252	20,6	121,6
5	25.05.2016	-	963	357	28,2	155,6
6	24.06.2016	3570	1095	465	31,2	122,8
7	27.07.2016	320	1366	583	17,18	177,2
8	26.08.2016	1120	783	277	10,66	121
9	28.09.2016	1060	654	257	9,58	83,6
10	28.10.2016	910	1275	515	14,9	157,8
11	25.11.2016	960	758	319	11,08	117,8
12	29.12.2016	1130	831	299	11,64	142,6
Razem		10080	11615	4594	215,64	1644
Średnia		1120	968	383	19,6	137

ROK 2017

Lp	Data poboru	Parametry [mg/l]				
		BZT ₅	ChZT	Zawiesina ogólna	Fosfor ogólny	Azot ogólny
1	27.01.2017	1070	1209	648	17,18	154,6
2	17.02.2017	810	1107	386	15,24	179,2
3	30.03.2017	-	966	375	12,3	124,2
4	20.04.2017	1510	778	307	10,84	150,2
5	25.05.2017	1000	413	178	4,62	38,4
6	29.06.2017	-	845	276	10,56	116,2
7	27.07.2017	-	861	324	11,02	117,6
8	11.08.2017	-	951	375	12,04	136
9	28.09.2017	-	1748	811	17,72	171
10	26.10.2017	-	1064	459	14,28	145,8
11	23.11.2017	1590	596	304	8,76	92,4
12	15.12.2017	4790	1174	474	15,08	166,4
Razem		10770	11712	4917	149,64	1592
Średnia		1795	976	410	12,5	132,7

ROK 2018

Lp	Data poboru	Parametry [mg/l]				
		BZT ₅	ChZT	Zawiesina ogólna	Fosfor ogólny	Azot ogólny
1	25.01.2018	2980	1112	470	14,12	145,6
2	22.02.2018	710	956	409	-	146,6
3	22.03.2018	20	1175	423	14,3	156
4	20.04.2018	880	1390	448	14,6	152,4
5	24.05.2018	-	732	212	9,66	109,6
6	28.06.2018	-	839	514	8,58	66,8
7	20.07.2018	440	1245	495	13,38	131,8
8	29.08.2018	-	1299	455	15,52	135,2
9	14.09.2018	1600	1413	654	23	240
10	25.10.2018	890	1161	599	12,52	151,4
11	22.11.2018	710	1141	432	14,72	112,2
12	14.12.2018	450	804	306	11,2	130
Razem		8680	13267	5417	151,6	1677,6
Średnia		964	1105,6	451	13,8	139,8