

## **Załącznik Nr 5 Akredytowane analizy ścieków z kanalizacji\_2016-2018**

### **WYNIKI BADAŃ ŚCIEKÓW SUROWYCH WYKONYWANYCH PRZEZ LABORATORIUM AKREDYTOWANE ZA LATA 2016 – 2018 DOTYCZĄCE OCZYSZCZALNI OPATÓW**

#### **ROK 2016**

L p.	Data poboru (próba średnia dobowa)	Parametry [mg/l]					
		BZT <sub>5</sub>	ChZT <sub>Cr</sub>	Zawiesina ogólna	Fosfor ogólny	Azot ogólny	Substancje organiczne ekstrahujące się eterem naftowym
1	13-14.01.2016	263	852	368	7,06	71,1	48,8
2	16-17.02.2016	576	1092	322	11,4	122	72,5
3	15-16.03.2016	361	898	280	8,19	86,6	44,3
4	21-22.06.2016	426	1034	270	11,2	104	60,5
5	14-15.09.2016	507	1006	516	8,48	102	60,0
6	12-13.12.2016	416	791	402	8,88	99,9	51,7
Razem		2549	5673	2158	55,21	585,6	337,8
Średnia		425	945,5	360	9,2	97,6	56,3

## ROK 2017

L p.	Data poboru (próba średnia dobowa)	Parametry [mg/l]					
		BZT <sub>5</sub>	ChZT <sub>Cr</sub>	Zawiesina ogólna	Fosfor ogólny	Azot ogólny	Substancje organiczne ekstrahujące się eterem naftowym
1	15-16.03.2017	365	809	260	10,6	89,2	35,5
2	19-20.06.2017	1195	1874	1272	22,9	159	105
3	19-20.09.2017	444	877	396	10,4	71,7	56
4	12-13.12.2017	891	1827	504	14,0	162	136
Razem		2895	5387	2432	57,9	481,9	332,5
Średnia		724	1347	608	14,5	120,5	83

## ROK 2018

L p.	Data poboru (próba średnia dobowa)	Parametry [mg/l]					
		BZT <sub>5</sub>	ChZT <sub>Cr</sub>	Zawiesina ogólna	Fosfor ogólny	Azot ogólny	Substancje organiczne ekstrahujące się eterem naftowym
1	12-13.03.2018	451	1010	277	11,0	94,6	51,6
2	12-13.06.2018	463	1192	956	8,76	74,8	17,2
3	17-18.09.2018	547	1301	534	10,9	106	33,6
4	10-11.12.2018	530	929	490	10,0	98,5	38,5
Razem		1991	4432	2257	40,66	373,9	140,9
Średnia		498	1108	564	10,2	93,5	35,2