

Opatów, dn. 2021-12-23.

CG  
URZĄD MIASTA I GMINY w Opatowie  
pismo wpłynęło

PGKiM Spółka z o.o.  
ul. Partyzantów 42,  
27-500 Opatów

dnia 23. 12. 2021

Załącznik 8305  
zarejestrowano pod nr.  
podpis

## DECYZJA

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie działając na podstawie:**

1. art. 4 ust.1 pkt.1, art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021. poz. 195 t.j.),
2. art. 104 i art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j. z późn. zm.),
3. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), załącznik nr 1
4. art. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 t.j.),

po zapoznaniu się z przedłożonymi przez PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie wynikami badań laboratoryjnych z kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągu Kobylany po częściowo przeprowadzonych czynnościach naprawczych, sprawozdania z badań z dnia 22.12.2021 r. sprawozdania z badań nr 1621/2021, 1622/2021, 1623/2021 i 1624/2021.

**stwierdza wygaśnięcie**

**decyzji własnej z dnia 17.12.2021 r. znak NHS.9020.9.1.176.2021 stwierdzającej brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Kobylany i nakazującej unieruchomienie wodociągu do czasu poprawy jakości mikrobiologicznej wody.**

## UZASADNIENIE

Przedłożone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opatowie przez PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie w dniu 22.12.2021 r. wyniki badań kontroli wewnętrznej jakości wody z wodociągu Kobylany w próbkach wody pobranych w dniu 20.12.2021 r. w kilku punktach sieci, tj.: Jałowęsy pos. 99 - kran zewnętrzny, Jałowęsy pos. 126 - kran zewnętrzny, Kobylany stacja uzdatniania wody, Jurkowice hydrant - sprawozdania z badań nr 1621/2021, 1622/2021, 1623/2021 i 1624/2021 z dnia 22.12.2021 r. po częściowym wykonaniu czynności naprawczych, wskazują na utrzymujące się zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody jedynie w punkcie pobrania w Jałowęsach posesja nr 99, kran zewnętrzny. Jakość wody w pozostałych punktach kontrolnych jest zgodna z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), załącznik nr 1. Potwierdza to lokalny charakter utrzymującego się

zanieczyszczenia wody, dlatego należy odciąć dopływ wody do tego punktu, a odbiorcom wody zapewnić dostawy wody konfekcjonowanej do czasu poprawy jakości wody w tym punkcie.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając poprawne wyniki badań mikrobiologicznych z kilku pobranych próbek w różnych miejscach sieci oraz wody podawanej do sieci - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie z dnia 17.12.2021 r. znak: NHS. 9020.9.1.176.2021 stwierdzająca brak przydatności do spożycia przez ludzi wody w całym wodociągu Kobylany stała się bezprzedmiotowa.

#### *Pouczenie*

*Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, ul. Sempołowskiej 3, 27-500 Opatów w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.*

*W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.*



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Opatowie  
*Jolanta Rekas-Szylar*

#### Otrzymują:

1. PGKiM Spółka z o.o. w Opatowie, ul. Partyzantów 42, 27-500 Opatów.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Opatów.
3. Aa.